



CHECKLISTA - EGENKONTROLL BRANDSKYDD HYRESGÄST

- Befintliga utrymningsplaner/planritningar kan utgöra en bra hjälp inför kontrollen.
- Efter utförd kontroll ska checklistan signeras och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskyddsansvarig för åtgärd.
- När samtliga anmärkningar är åtgärdade ska checklistan arkiveras på avsedd plats.
- Checklistan anpassas/kompletteras beroende på verksamhet/byggnad och tekniskt brandskydd.

Kontrollerna ska utföras minst 4 gånger om året, förlagsvis 1 gång per kvartal (tätare eller längre intervall kan förekomma)!

Verksamhet: _____ Byggnad: _____ undenäs

Kontrolldatum: _____ Kontrollant: _____ Dennis

	OK	EJ OK	Finns ej	Kommentar	Åtgärdat dat.
1. UTRYMNINGSVÄGAR 1.1 Dörrar * Lätt öppningsbara utan nyckel * Dörrar för utrymning ej belamrade/blockerade * Öppningsbeslag fungerande 1.2 Utrymningsvägar * Ej blockerade eller belamrade * Tydligt skyltade * Fria från brännbart material * Utvändiga stegar/trappor fungerande ej blockerade * Snöröjning vintertid 1.3 Vägledande markering (utrymningsskyltar) * På rätt plats och visar rätt väg * Synliga och ej blockerade av inredning etc. * Genomlysta skyltar lyser grön diod OK 1.4 Nödljus * Samtliga armaturer fungerar * Backupfunktion fungerar under föreskriven tid * Ljusflödet ej hindrat 1.5 Utrymningsplaner * Utrymningsplaner stämmer och layout är aktuell * Utrymningsplaner är hela och rena * Utrymningsvägar, släckutrustning och återsamlingsplats är utmärkta på planen * Utrymningsplanerna är lämpligt placerade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2. SLÄCKUTRUSTNING 2.1 Handbrandsläckare * Hänger släckaren på rätt plats * Är släckaren hel och ren, plombering ok * Står manometernålen på grönt * Ej blockerad och lätt åtkomlig * Tydligt skyltad, skyltar hela och rena * Är årlig service av fackman utförd 2.2 Brandfilt * Hänger på avsedd plats * Ej blockerad och lätt åtkomlig * Tydligt skyltad, skyltar hela och rena * Hel och ej sliten 2.5 Övriga släcksystem * Fast släcksystem (storkök) - årlig service av fackman utförd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3. BRANDLARM/UTRYMNINGSLARM 3.1 Brandvarnare * Funktionskontroll * Batteri ok * Sitter den uppe på rätt plats 3.2 Automatiskt brand-/utrymningslarm * Kontroll är utförd enligt tillverkarens anvisningar * Kontroll av hörbarhet i samtliga utrymnen/lokaler * Larmtablån fri från felmeddelanden * Sektioner avstängda (om ja varför?) * Manuella larmknappar hela och fungerande, tydligt utmärkt * Orienteringsritningar finns på plats * Brandlarmscentralen är inte blockerad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4. BRANDCELLSGRÄNSER 4.1 Dörrar * Dörrstängare/magnet fungerar i brandcellsgräns * Tryckknapp till magnet fungerar * Tillhållning dörrar, går dörren igen ordentligt * Dörrar hela funktionsdugliga * Dörrar ej uppställda med kil/snöre etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5. ÖVRIGA BRANDSKYDDANDE ÅTGÄRDER/RISKER 5.1 Belysning/Elektrisk utrustning * Ej blinkande eller glödande lysrör * Inget brännbart finns inom 0,5 m från armaturer * Elinstallationer/sladdar/kontakter hela och sitter fast * Timer på spisar, kaffebryggare och liknande utrustning, där behov finns * Elradiatorer ska inte vara övertäckta och brännbart material skall inte förvaras i nära anslutning till radiator * Kopplingsdosor är försedda med lock * Inga elkablar är dragna dörr/port och golv/karm * Elcentraler har ett säkerhetsavstånd på minst 50 cm till brännbart material * Kyl- och frysggregat är fria från brännbart material	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



CHECKLISTA - EGENKONTROLL BRANDSKYDD (forts.)

	<u>OK</u>	<u>EJ OK</u>	<u>Finns ej</u>		
5.2 Ordning och reda <ul style="list-style-type: none">* Ej brännbara upplag utvändigt* Ej brännbara upplag invändigt* Ej brännbara material i elnischer/elcentraler* Allmänna ordningen utvändigt* Allmänna ordningen invändigt* Container (öppna) minst 6 meter från byggnad* Sopkärl minst 3 meter från byggnad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.3 Brandfarlig vara <ul style="list-style-type: none">* Förvaras brandfarlig vara/gasflaskor på rätt sätt, och på avsedd plats, ej i källare och vindsutrymmen* Förvaras brandfarlig gas/vätska åtskilt* Finns ansvarig person utsedd med rätt utbildning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5 Laddningsplatser för batterier <ul style="list-style-type: none">* Släckutrustning tillgänglig* Ögondusch tillgänglig* För ändamålet avsedd laddare används via fast installation (ej via förlängningsladd) och skyddat mot påkörning* Laddare är monterad på obrännbart underlag* Laddningskablar förvaras upphängda på vägg så att de ej blir påkörda och skadas* Inget brännbart material i anslutning till laddplats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SKYDDSUTRUSTNING	<u>OK</u>	<u>EJ OK</u>	<u>Finns ej</u>	<u>Kommentar</u>	<u>Åtgärdat dat.</u>
6.1 Sjukvårdsutrustning <ul style="list-style-type: none">* Förstaförband tillgängligt och väl skyltat* Ögondusch tillgängligt och väl skyltat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Hjärtstartare <ul style="list-style-type: none">* Hjärtstartare tillgänglig och väl skyltad* Elektroder kontrollerade (bäst före datum)* Batteri kontrollerat (bäst före datum)* Hjärtstartare årlig service av fackman utförd* Personal utbildad i HLR med hjärtstartare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>