



## CHECKLISTA - EGENKONTROLL BRANDSKYDD HYRESGÄST

- Befintliga utrymningsplaner/planritningar kan utgöra en bra hjälp inför kontrollen.
- Efter utförd kontroll ska checklistan signeras och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskyddsansvarig för åtgärd.
- När samtliga anmärkningar är åtgärdade ska checklistan arkiveras på avsedd plats.
- Checklistan anpassas/kompletteras beroende på verksamhet/byggnad och tekniskt brandskydd.
- **Kontrollerna ska utföras minst 4 gånger om året, förslagsvis 1 gång per kvartal (tätare eller längre intervall kan förekomma)!**

Verksamhet: \_\_\_\_\_ Byggnad: \_\_\_\_\_

Kontrolldatum: \_\_\_\_\_ Kontrollant: \_\_\_\_\_

	OK	EJ OK	Finns ej	Kommentar	Åtgärdat dat.
<b>1. UTRYMNINGSVÄGAR</b>					
<b>1.1 Dörrar</b>					
* Lätt öppningsbara utan nyckel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
* Dörrar för utrymning ej belamrade/blockerade					
* Öppningsbeslag fungerande					
<b>1.2 Utrymningsvägar</b>					
* Ej blockerade eller belamrade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
* Tydligt skyltade					
* Fria från brännbart material					
* Utvändiga stegar/trappor fungerande ej blockerade					
* Snöröjning vintertid					
<b>1.3 Vägledande markering (utrymnings skyltar)</b>					
* På rätt plats och visar rätt väg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
* Synliga och ej blockerade av inredning etc.					
* Genomlysta skyltar lyser grön diod OK					
<b>1.4 Nödljus</b>					
* Samtliga armaturer fungerar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
* Backupfunktion fungerar under föreskriven tid					
* Ljusflödet ej hindrat					
<b>1.5 Utrymningsplaner</b>					
* Utrymningsplaner stämmer och layout är aktuell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
* Utrymningsplaner är hela och rena					
* Utrymningsvägar, släckutrustning och återsamlingsplats är utmärkta på planen					
* Utrymningsplanerna är lämpligt placerade					
<b>2. SLÄCKUTRUSTNING</b>					
<b>2.1 Handbrandsläckare</b>					
* Hänger släckaren på rätt plats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
* Är släckaren hel och ren, plombering ok					
* Står manometernålen på grönt					
* Ej blockerad och lätt åtkomlig					
* Tydligt skyltad, skyltar hela och rena					
* Är årlig service av fackman utförd					
<b>2.3 Brandfilt</b>					
* Hänger på avsedd plats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
* Ej blockerad och lätt åtkomlig					
* Tydligt skyltad, skyltar hela och rena					
* Hel och ej sliten					
<b>2.5 Övriga släcksystem</b>					
* Fast släcksystem (storkök) - årlig service av fackman utförd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>3. BRANDLARM/UTRYMNINGSLARM</b>					
<b>3.1 Brandvarnare</b>					
* Funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
* Batteri ok					
* Sitter den uppe på rätt plats					
<b>3.2 Automatiskt brand-/utrymningslarm</b>					
* Kontroll är utförd enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
* Kontroll av hörbarhet i samtliga utrymnen/lokaler					
* Larmtablan fri från felmeddelanden					
* Sektioner avstängda (om ja varför?)					
* Manuella larmknappar hela och fungerande, tydligt utmärkt					
* Orienteringsritningar finns på plats					
* Brandlarmscentralen är inte blockerad					
<b>4. BRANDCELLSGRÄNSER</b>					
<b>4.1 Dörrar</b>					
* Dörrstängare/magnet fungerar i brandcellsgräns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
* Tryckknapp till magnet fungerar					
* Tillhållning dörrar, går dörren igen ordentligt					
* Dörrar hela funktionsdugliga					
* Dörrar ej uppställda med kil/snöre etc.					
<b>5. ÖVRIGA BRANDSKYDDANDE ÅTGÄRDER/RISKER</b>					
<b>5.1 Belysning/Elektrisk utrustning</b>					
* Ej blinkande eller glödande lysrör	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
* Inget brännbart finns inom 0,5 m från armaturer					
* Elinstallationer/sladdar/kontakter hela och sitter fast					
* Timer på spisar, kaffebruggare och liknande utrustning, där behov finns					
* Elradiatorer ska inte vara övertäckta och brännbart material skall inte förvaras i nära anslutning till radiator					
* Kopplingsdosor är försedda med lock					
* Inga elkablar är dragna dörr/port och golv/karm					
* Elcentraler har ett säkerhetsavstånd på minst 50 cm till					

brännbart material  
\* Kyl- och frysaggregat är fria från brännbart material



**Karlsborgs  
bostäder**

## CHECKLISTA - EGENKONTROLL BRANDSKYDD (forts.)

	<u>OK</u>	<u>EJ OK</u>	<u>Finns ej</u>		
<b>5.2 Ordning och reda</b> <ul style="list-style-type: none"><li>* Ej brännbara upplag utvändigt</li><li>* Ej brännbara upplag invändigt</li><li>* Ej brännbara material i elnischer/elcentraler</li><li>* Allmänna ordningen utvändigt</li><li>* Allmänna ordningen invändigt</li><li>* Containerar (öppna) minst 6 meter från byggnad</li><li>* Sopkärl minst 3 meter från byggnad</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>5.3 Brandfarlig vara</b> <ul style="list-style-type: none"><li>* Förvaras brandfarlig vara/gasflaskor på rätt sätt, och på avsedd plats, ej i källare och vindsutrymmen</li><li>* Förvaras brandfarlig gas/vätska åtskilt</li><li>* Finns ansvarig person utsedd med rätt utbildning</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>5.5 Laddningsplatser för batterier</b> <ul style="list-style-type: none"><li>* Släckutrustning tillgänglig</li><li>* Ögondusch tillgänglig</li><li>* För ändamålet avsedd laddare används via fast installation (ej via förlängningsladd) och skyddat mot påkörning</li><li>* Laddare är monterad på obrännbart underlag</li><li>* Laddningskablar förvaras upphängda på vägg så att de ej blir påkörda och skadas</li><li>* Inget brännbart material i anslutning till laddplats</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>6. SKYDDSUTRUSTNING</b>	<u>OK</u>	<u>EJ OK</u>	<u>Finns ej</u>	<u>Kommentar</u>	<u>Åtgärdat dat.</u>
<b>6.1 Sjukvårdsutrustning</b> <ul style="list-style-type: none"><li>* Förstahjälpband tillgängligt och väl skyltat</li><li>* Ögondusch tillgängligt och väl skyltat</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>6.2 Hjärtstartare</b> <ul style="list-style-type: none"><li>* Hjärtstartare tillgänglig och väl skyltat</li><li>* Elektroder kontrollerade (bäst före datum)</li><li>* Batteri kontrollerat (bäst före datum)</li><li>* Hjärtstartare årlig service av fackman utförd</li><li>* Personal utbildad i HLR med hjärtstartare</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		